МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД №40 Г.ТОМСКА

Отчет по выполнению предписаний

Главное управление МЧС России по Томской области

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности	Выполнение
1	Не обеспечено объёмно-планирования и конструктивное исполнение эвакуационных выходов. Ширина выхода №2 менее нормативной и составляет 0,79м (корпус №1 Артема 2б)	Не выполнено требуется капитальный ремонт
2	Не обеспечено объёмно-планирования и конструктивное исполнение эвакуационных выходов. Ширина выхода №3 менее нормативной и составляет 0,75м (корпус №1 Артема 2б)	Не выполнено требуется капитальный ремонт
3	Не обеспечено объёмно-планирования и конструктивное исполнение эвакуационных выходов. Ширина выхода №1/1 менее нормативной и составляет 0,78м (корпус №1 Артема 2б)	Не выполнено требуется капитальный ремонт
4	Не обеспечено объёмно-планирования и конструктивное исполнение эвакуационных выходов. Ширина выхода №1/2 менее нормативной и составляет 0,78м (корпус №1 Артема 2б)	Не выполнено требуется капитальный ремонт
5	Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию. Высота эвакуационного пути первого этажа центрального крыла менее 2м фактическая составляет (корпус №1 Артема 2б)	Не выполнено требуется капитальный ремонт
6	Групповые ячейки первого этажа имеет менее двух эвакуационных выходов (корпус №1 Артема 2б)	Не выполнено требуется капитальный ремонт
7	Не обеспечено объёмно-планирования и конструктивное исполнение эвакуационных выходов. Ширина выхода №1 0,76м, высота менее 2м составляет 1,88м (корпус №2 Усова 33)	Выполнено
8	Не обеспечено объёмно-планирования и конструктивное исполнение эвакуационных выходов. Ширина выхода № 2 0,76м, высота менее 2м составляет 1,88м (корпус №2 Усова 33)	Не выполнено
9	Руководитель организации не обеспечил устранил повреждения средств огнезащиты деревянных конструкций кровли	Выполнено частично идет капремонт кровли

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

№ п/п	Вид нарушения санитарного законодательства	Выполнение
1	Установить на территории 2-х групповых площадок по адресу Артема 2б	Выполнено

2	Установить на пищеблоке над столами для приготовления салатов бактерицидное оборудование по адресам ул. Артема 2б ул. Усова 33	Выполнено
3	Проводить производственный контроль в соответствии с порядком и периодичностью установленном учреждении по адресам ул. Артема 2б ул. Усова 33	Выполнено
4	В группах по адресам ул. Артема 2б ул. Усова 33 обеспечить унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка	Выполнено
5	Окна помещений в группах по адресам ул. Артема 2б ул. Усова 33 оборудовать в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника	Выполнено частично
6	В туалетах групп №6,11 по адресу Артема 2б устранить дефекты повреждений стен В туалетах в группах 4,5 по адресу Усова 33 убрать на потолке	Выполнено
7	В группе №2 по адресу ул. Усова 33 провести ремонт пола	Выполнено
8	На пищеблоке по адресу Артема 2б при изготовлении продукции соблюдать норму закладки продуктов в соответствии с технологическими картами	Выполнено
9	Проставит в медицинские книжки данные о профилактических прививках сотрудников	Выполнено
10	Обеспечить при изготовлении блюд последовательность и поточность технологических процессов по адресу Артема 2б. Установить раковину для мытья рук в мясном цехе п о адресу Усова 33. Обеспечить цеховое деление на Артема 2б	Выполнено
11	Приобрести средства для текучий дезинфекции	Выполнено
12	Пересмотреть примерное меню массу порций и суммарные объёмы блюд	Выполнено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №40 Г. ТОМСКА,
Андриянова Наталья Геннадьевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
30.11.2022 08:29 (MSK), Сертификат 7CE87E9A885B2598F4D1133CCA7DEB33