

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Типовая форма

Дата 29.11.2021 № 70210061000201408642



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26, 636057, тел. 8 (3822) 600-800, 600-815, 511-011, e-mail: kanc@kchs.tomsk.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Томск, проезд Вершинина, 7, тел. 8 (3822) 421-528, e-mail: sovetogpn@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 75/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению центр развития ребенка - детский сад № 40 г. Томска
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Кировскому району управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области

(главного государственного инспектора по пожарному надзору по Кировскому району г. Томска) подполковника внутренней службы Тимощенко Виталия Геннадьевича № 75 от «29» ноября 2021 года в период с «10» декабря 2021 г. по «16» декабря 2021 г. Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Кировскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы (Главный государственный инспектор по пожарному надзору по Кировскому району г. Томска) подполковник внутренней службы Тимощенко Виталий Геннадьевич
проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 40 г. Томска Андриянова Наталья Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Корпус по ул. Артема, 2 б в г. Томске				
1.	Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода № 2 менее нормативной и составляет 0,79 м.	ст. 53 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, далее - ФЗ-123, п. 4 ст.17 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», далее - ФЗ-384; п.33 ППР в РФ; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2 СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений	01.09.2022	
2.	Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопас-	ст. 53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384; п.33 ППР в РФ; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.2 СНиП II-A.5-70*	01.09.2022	

	ную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода № 3 менее нормативной и составляет 0,75 м.		
3.	Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода № 1/1 первого этажа менее нормативной и составляет 0,78 м.	ст. 53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384; п.33 ППР в РФ; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.2 СНИП II-A.5-70*	01.09.2022
4.	Не обеспечено объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. Ширина эвакуационного выхода № 1/2 первого этажа менее нормативной и составляет 0,78 м.	ст. 53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384; п.33 ППР в РФ; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.2 СНИП II-A.5-70*	01.09.2022
5.	Конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота эвакуационного пути первого этажа центрального крыла менее 2 м, фактически составляет 1,8-1,85 м.	ст. 53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384; п.4.3.4 СП 1.13130.2009; п.33 ППР в РФ; п. 4.2 СНИП II-A.5-70*	01.09.2022
6	Групповые ячейки первого этажа имеют менее двух эвакуационных выходов	ст. 53 ФЗ-123, п.4 ст.17 ФЗ-384; п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п.33 ППР в РФ; п. 3.12 СНИП II-Л.3-71	01.09.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 40 г. Томска Андриянова Наталья Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 
(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы (Главный государственный инспектор по пожарному надзору по Кировскому району г. Томска)
подполковник внутренней службы
Тимощенко Виталий Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)